

Ordnance Factory Nalanda

Unit of Munitions India Ltd.
Govt. of India Enterprise
Ministry of Defence
Rajgir, Bihar – 803 121

GSTIN - 10AAOCM8781HIZ5

दूरभाष सं./PHONE No. 06112 - 257121-23



Fax No. : 06112 - 257102

आयुध निर्माणी नालन्दा

म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय
राजगीर, बिहार - 803 121

CIN - U29190PN2021GOI203505

E-mail: gm-ofn-bih@nic.in

सं.060602 / ओ.एफ.एन. / संरक्षा / सामान्य

दिनांक- 11/03/2024

विषय :- पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय आ.नि.ना., राजगीर में अग्नि सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भ :- कें. वि. पत्र सं. F.28029/KVOFN/2023- 24/409, दिनांक- 01/11/2023 ।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है, कि केन्द्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी नालन्दा, राजगीर में अग्नि सुरक्षा के लिए 10 अग्निशामक यंत्र उपयुक्त जगह पर लगाए गए हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं.	अग्निशामक यंत्र का प्रकार	संख्या	उपयोग स्थल
01.	डी.सी.पी. 05 किलोग्राम	08	भूतल और प्रथमतल के गलियारा में 04 संख्या (प्रत्येक पर)
02.	वाटरटाईप 09 किलोग्राम	01	भौतिक प्रयोगशाला के अंदर
03.	CO2 4.5 किलोग्राम	01	रसायन प्रयोगशाला के अंदर

उपरोक्त अग्निशामक यंत्रों का रख-रखाव आयुध निर्माणी नालन्दा के संरक्षा (फायर ब्रिगेड) अनुभाग की टीम के द्वारा प्रत्येक 06 माह में किया जाता है। संरक्षा (फायर ब्रिगेड) अनुभाग के निरीक्षण में यह पाया गया है कि उपरोक्त सभी अग्निशामक यंत्र उपयोग के लायक है।

आपकी जानकारी हेतु प्रेषित ।

हिमराज
14/03
(हिमराज कुर्णाल)
कार्य प्रबंधक
कृते मुख्य महाप्रबंधक

3/11/24
11.03.2024

नवनीत